

11. WYDRUK RAPORTU.

11.1. RAPORT SKRÓCONY.

Aby wydrukować raport, naciśnij klawisz 

Typ raportu skróconego ustawia się w parametrze 4.11:

- aktualne pomiary (bieżące pomiary rejestratora)
- z dostawy (z ostatniej dostawy, od momentu załadunku do rozładunku)
- z ostatniej godziny
- z dzisiaj

11.2. RAPORT PEŁNY.

Aby rozpocząć wydruk naciśnij klawisz . Aby przerwać wydruk w dogodnym momencie naciśnij ponownie klawisz 

W tym trybie rejestrator drukuje wszystkie dane z pamięci urządzenia cofając się od najnowszego pomiaru do najstarszego. Dzięki temu można wydrukować dane z dowolnego okresu czasu, od momentu wydruku, zatrzymując wydruk danych w dogodnym dla siebie momencie. Raport jest kończony nagłówkiem zawierającym opisy czujników i dane użytkownika.

11.3. RAPORT Z WYBRANEGO OKRESU CZASU.

W tym trybie rejestrator drukuje dane z określonego przedziału czasu.

1.Drukuj od... Naciśnij klawisz **OK**, aby wejść do menu i wybierz funkcję "Drukuj od..." klawiszem **OK**

1.1 Drukuj od... Naciśnij **OK** i wprowadź **początek** okresu drukowania klawiszami nawigacyjnymi i zatwierdź **OK**

1.2 Drukuj do... Naciśnij **OK** i wprowadź **koniec** okresu drukowania klawiszami nawigacyjnymi i zatwierdź **OK**

Drukowanie.... Rejestrator wydrukuje raport zakończony nagłówkiem i wyjdzie z menu konfiguracyjnego

12. OPIS WYDRUKU.

DR-401 v.1 Serial No.: 201105001							Model i numer seryjny
termoplus Slawek Banka							Dane użytkownika
Vehicle No.: RST 25FJ NR001							Numer rejestracyjny
T1 = przód naczepy		D1 = drzwi					
T2 = tył naczepy		D2 = rozmrażanie					
		D3 = agregat					
Data:	Czas:	T1:	T2:	D1:	D2:	D3:	
01-05-2011	12:00	24.1	22.8				
	12:15	24.2	22.9				
	12:30	24.3	23.1				
Załadunek:	12:32	24.4	24.5				
	12:45	25.1	24.9				
	13:00	25.2	24.9				
	13:01	26.1	25.2				Alarm temperatury
	13:15	26.2	25.4				
	13:28	16.7	16.9				Zarejestrowane zdarzenia: np. otwarcie drzwi
	13:30	10.5	9.9				
	13:45	8.5	8.0				
Rozładunek	13:50	9.8	9.0				
	14:00	10.5	12.5				
	14:02	EE	EE				Błąd czujnika
	14:15	10.5	12.6				
01-05-2011	14:30	8.8	8.2				
Podpis:							Miejsce na podpis

Rejestrator ma funkcję "dostawa", która pozwala na identyfikację czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu na wydrukowanym raporcie (załadunku i rozładunku).

ESCO™

DR-401

REJESTRATOR TEMPERATURY



wersja 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakości materiału i spełnia wymagania techniczne – materiałowe określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń.

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
3. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.
2. Klient może żądać wymiany urządzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jeśli producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.

OGRANICZENIA GWARANCJI

1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia wynikające z użytkowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji i wad wynikających z pracy urządzenia w warunkach otoczenia niezgodnych z poniższą instrukcją obsługi oraz w przypadku pożaru, uderzeniu pioruna, zalania, przegrzania lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenia.
3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani żadnych innych materiałów zużywających się podczas normalnego działania przyrządu.

SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu dzwoniąc na numer telefonu 697 509 666 z informacją o problemie. **Wadliwa praca może wynikać z niepoprawnej konfiguracji urządzenia lub ze złej interpretacji instrukcji obsługi!** Koszty związane z bezpodstawną reklamacją obciążają zgłaszającego.
2. PRZED oddaniem urządzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzeń mechanicznych. Następnie prosimy wysłać urządzenie na poniższy adres z kopią dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

Adres serwisu:
TERMOPLUS
ul. Brandwicka 104
37-450 Stalowa Wola

Data zakupu:

Pieczętka Dystrybutora



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, lub prześlij do nas, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.

1. CHARAKTERYSTYKA.

Rejestrator DR-401 przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji temperatury z jednego, dwóch bądź trzech czujników temperatury oraz zdarzeń z maksymalnie trzech wejść cyfrowych (otwarcie drzwi, praca agregatu, cykl odszraniania). Bieżące wartości temperatury oraz stany alarmowe prezentowane są na podświetlanym wyświetlaczu alfanumerycznym. Dane pomiarowe gromadzone są w nieulotnej pamięci rejestratora. Częstotliwość zapamiętywania danych można programować w zakresie od 1 do 999 minut. Pojemność pamięci wynosi 32 000 pomiarów (wystarcza na około ROK przy częstotliwości 15 minut). Po zapelnieniu pamięci, rejestrator kontynuuje pracę, najstarsze pomiary są sukcesywnie zastępowane najnowszymi. Zapamiętane dane mogą być kasowane, a wejście do menu zabezpieczone hasłem.

Rejestrator wyposażony jest w drukarkę termiczną dzięki, której istnieje możliwość wydruku danych bieżących lub z pamięci urządzenia za dowolny okres czasu. Na każdym raporcie widoczne są dane właściciela, opis pojazdu i czujników, przebieg temperatury w czasie, zdarzenia z wejść cyfrowych, stany alarmowe temperatury, moment załadunku i rozładunku oraz miejsce na podpis. Raport umożliwia prześledzenie całej historii transportu przez końcowego odbiorcę towaru.


Użytkownik ma możliwość zaprogramowania minimalnej i maksymalnej temperatury dla każdego czujnika, po przekroczeniu której zostanie poinformowany komunikatem na wyświetlaczu, sygnałem dźwiękowym oraz aktywnym stanem przekaźnika. Obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna, wszystkie komunikaty i komendy wyświetlane są w języku polskim. Rejestrator ma funkcję "dostawa", która pozwala użytkownikowi i odbiorcy na identyfikację czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu na wydrukowanym raporcie.

Przyrząd przeznaczony jest do kontroli transportu i zasilany jest z samochodowej instalacji elektrycznej 12...24V. Dostępna jest też wersja stacjonarna z zasilaniem sieciowym 230V. Opcjonalnie dostępne są też czujniki otwarcia drzwi, zewnętrzne sygnalizatory dźwiękowe oraz świadectwo wzorcowania przyrządu.

2. DANE TECHNICZNE

Wejścia:	3 czujniki temperatury: NTC 5kΩ przy 25°C lub Pt100 3 wejścia cyfrowe (normalnie zwarte lub rozwarne)
Zakres pomiarowy:	NTC: -40...+120°C (-40...+80°C - czujnik naścienny) Pt100: -200...+850°C
Dokładność pomiaru:	NTC w zakresie: -40...+80°C: ±0,5°C, w pozostałym ±1°C Pt100 w zakresie: -50...+200°C: ±0,3°C, w pozostałym ±1°C
Bufor pamięci	32 000 pomiarów, pamięć nieulotna
Częst. zapam. danych:	1...999 minut
Rozdzielczość wskazań:	0,1°C w całym zakresie
Wyświetlacz:	cieklotkryształyczny z podświetleniem, 2 x 16 znaków
Drukarka:	termiczna, prędkość druku 30mm/s, na papier termoczuły o szerokości rolki 57,5mm ±0,5mm, rolka o średnicy 35mm
Stopień i klasa ochrony:	IP65 / II
Zasilanie:	12...24V/±20% lub dla wersji stacjonarnej: 85...265V~
Pobór prądu:	podczas rejestracji 50mA, podczas wydruku do 3A
Warunki pracy i składowania:	praca: -30...60°C; składowanie: -40...80°C

3. SCHEMAT PODŁĄCZENIA.



10.4 OPIS PARAMETRÓW:

A. Konfiguracja wejść

4.10 Typ czuj.: NTC Pt100	Rejestrator współpracuje z czujnikami temperatury typu NTC lub Pt100 (domyślnie NTC). Typ czujnika określa parametr 4.10:
3.1 Czujnik T1: załączone wyłączony	Parametry 3.1 i 3.4 określają stan pracy czujników temperatury.
3.2 Opis czuj. T1	Parametry 3.2 i 3.5 pozwalają wprowadzić opisy czujników temperatury (np. chłdnia, tył naczepy, przód naczepy itp. - maksymalnie 16 znaków).
3.5 Opis czuj. T2	
3.3 Kalibr. T1 0.0°C	Gdy wartość temperatury odbiega od wartości rzeczywistej można dokonać kalibracji czujników temperatury. Wartość parametru 3.3 i 3.6 jest dodawana do wartości pomiarowej.
3.7 Wejście D1: wyłączone załączone - NO załączone - NC	Termograf wyposażony jest w 3 wejścia cyfrowe do sygnalizacji i rejestracji zdarzeń (otwarcie drzwi, praca agregatu, cykl odszraniania) oraz momentu załadunku i rozładunku. Rodzaj każdego wejścia jest zdefiniowany parametrami 3.7; 3.9 i 3.11. Komendy "ZAŁADUNEK" i "ROZŁADUNEK" są wyzwalane sygnałem zwierającym podawanym na wejście cyfrowe D1. Do styków 7-8 należy podłączyć obwód z elementem zwierającym, np. zwykłym przyciskiem dzwinkowym. Zwierając obwód styków 7-8 będą wyzwalane komendy i zapisywane do pamięci rejestratora. Komendy są sygnalizowane na wyświetlaczu:
3.9 Wejście D2: wyłączone załączone - NO załączone - NC	T1=20.1°C 10:15 - Załadunek T2=20.2°C 10:15 - Rozładunek T1=20.1°C 10:15 - Dostawa T2=20.2°C 10:15 - Dojazd
3.11 Wejście D3: wyłączone załączone - NO załączone - NC funkcja dostawa	

3.8 Opis wej. D1:	3.10 Opis wej.D2:	3.12 Opis wej.D3:	Parametry 3.8; 3.10 i 3.12 pozwalają wprowadzić opisy wejść cyfrowych (np "drzwi" - maksymalnie 16 znaków).
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Parametry pracy.

4.1 Język: Polski Angielski Niemiecki	Parametr 4.1 definiuje język komunikatów.	4.2 Data, czas: 19/12/2006 22:34	W parametrze 4.2 można dokonać korekcji bieżącej daty i czasu
4.3 Czas probk. 15 min	Ten parametr pozwala na ustalenie czasu próbkowania danych w zakresie 1...999 minut (częstotliwość zapamiętywania danych do pamięci rejestratora).	4.9 Podświetlenie załączone wyłączone	"załączone" - wyświetlacz podświetla przez cały czas "wyłączone" - wyświetlacz podświetla podczas obsługi, a po 20 sek. od ostatniego naciśnięcia przycisku gaśnie

C. Dane użytkownika.

4.4 Dane użyt.L1:	4.6 Dane użyt.L3:	W nagłówku raportu można umieścić dane użytkownika lub krótki opis składający się z trzech linii (parametry 4.4; 4.5; 4.6 maksymalnie 32 znaki) oraz numeru identyfikacyjnego rejestratora i/ lub numeru rejestracyjnego pojazdu (parametr 4.7 maksymalnie 16 znaków).
4.5 Dane użyt.L2:	4.7 Numer rej.	

D. Alarmy

2.1 Funk. alarmu: załączona wyłączona	Użytkownik może aktywować funkcję alarmu (parametr 2.1) i dokonać zaprogramowania min i maks. temperatury dla każdego czujnika (parametry 2.2; 2.3; 2.4; 2.5), po przekroczeniu której zostanie poinformowany komunikatem na wyświetlaczu, np. T1=20°C 20:15 T2=50°C T2 MAX
2.6 Zwłoka alarm 0 min	Parametr 2.6 umożliwia określenie zwłoki sygnalizacji alarmu (sygnalizacja alarmu nastąpi po tym czasie)

10. KONFIGURACJA REJESTRATORA.

Po prawidłowym zamontowaniu rejestratora i wszystkich czujników pomiarowych, należy podłączyć zasilanie i dokonać konfiguracji urządzenia.


10.1. OBSŁUGA MENU.

OK ▶ - uruchamia się konfigurację oraz edycję parametrów i akceptuje zmiany

▲ ▼ - zmienia się wartości parametrów i przechodzi pomiędzy nimi

◀ - wraca się poziom wyżej w menu i wychodzi z menu konfiguracyjnego służy też do cofania się do edycji poprzedniego znaku

10.2. SCHEMAT MENU.




10.3. KASOWANIE PAMIĘCI.

Uwaga! Po uruchomieniu tej funkcji wszystkie dane zostaną **bezwrotnie** utracone!!!

Aby skasować dane przejdź do parametru 4.13 ustaw "TAK" i potwierdź przyciskiem **OK**.


Proces kasowania jest sygnalizowany komendą na wyświetlaczu: Usunięcie danych z pamięci...

4. MONTAŻ.




- 1 rejestrator DR-401
- 2 przełącznik agregatu
- 3 czujniki temperatury
- 4 czujnik otwarcia drzwi

Rys.1 Przykład instalacji rejestrującej w samochodzie ciężarowym.



Rys.2 Wymiary obudowy rejestratora.



Rys.3. Wymiary czujnika puszkowego.

Rejestrator.

Przy wyborze miejsca montażu rejestratora należy pamiętać, że jest wykonany w obudowie hermetycznej, odpornej na trudne warunki otoczenia. Dlatego może być montowany bezpośrednio na naczepie pojazdu. Należy jednak pamiętać o solidnym dokręceniu pokrywy złączy elektrycznych i dławic przewodów oraz o prawidłowym domykaniu drzwiczek obudowy.

Przed montażem należy zaznaczyć miejsca na otwory wg. wymiarów (patrz Rys.2) lub przymierzyć rejestrator. Następnie wywiercić otwory wiertłem o średnicy 5mm i przykręcić śrubami lub wywiercić otwory o średnicy 4mm i przymocować wkrętami o średnicy 4,5mm. Przewody należy prowadzić przez wodoszczelne dławice, **każdy osobno**. Do montażu przewodów należy w miarę możliwości wykorzystywać już istniejące korytka kablowe. Jeżeli jednak konieczne jest montowanie osobnych korytek należy stosować samoprzylepne, a tam gdzie wiercone są jakiegokolwiek otwory, należy je uszczelniać odpowiednim środkiem.

Pamiętaj i upewnij się, że wszystkie otwory wywiercone w nadwoziu uszczelnione są odpowiednim uszczelniaczem silikonowym.


Czujniki temperatury.

Rejestrator wyposażony jest w trzy czujniki temperatury przewodowe lub puszkowe. Czujniki temperatury, należy zamontować w komorze chłodniczej w bezpiecznym miejscu, nie narażonym na uszkodzenia mechaniczne i gdzie występuje właściwa cyrkulacja powietrza. Źródło oświetlenia wewnętrznego nie powinno znajdować się bliżej niż 0,5m od czujników. Zalecaną pozycją dla czujników jest lokalizacja na ścianie, 30cm od sufitu, odpowiednio 1/3 i 2/3 długości komory od wylotu z parownika.

Czujnik przewodowy (Rys.3) montuje się, w pozycji pionowej z końcówką skierowaną ku górze, bezpośrednio na ścianie wewnątrz komory za pomocą opasek zaciskowych lub uchwyty montażowych.

Czujnik puszkowy (Rys.4) mocuje się na ścianie za pomocą wkrętów lub śrub. Powinien być zamocowany w pozycji pionowej z kocyką skierowaną ku górze. Przed montażem należy przymierzyć czujnik i zaznaczyć miejsca na otwory. Wywiercić otwory wiertłem o średnicy 4mm. Przewód doprowadzający należy podłączyć do zacisków śrubowych i wyprowadzić przez wodoszczelną dławicę.

Czujniki **nie wymagają** zachowania polaryzacji przewodów. Do podłączenia czujników z rejestratorem, należy używać standardowych przewodów elektrycznych OMY o przekroju nie mniejszym niż 0,75mm². Maksymalna długość kabla nie powinna przekraczać 100m i zależy od jakości i przekroju użytego przewodu.



Rys.4. Wymiary czujnika przewodowego.

Czujniki cyfrowe.

Termograf wyposażony jest w 3 wejścia cyfrowe:

- D1 i D2 do rejestracji zdarzeń (otwarcie drzwi, cykli odszraniania, pracy agregatu itp.).
- D3 do rejestracji momentu załadunku i rozładunku

Rodzaj każdego czujnika zdarzeń jest określony parametrami nr 3.7; 3.9 i 3.11 (normalnie zwarty/ normalnie rozwarty). Przy podłączeniu styków sygnalizujących pracę agregatu lub cyklu odszraniania do wejścia cyfrowego należy zachować szczególną uwagę, aby żaden obwód sygnalizacyjny nie był pod napięciem zarówno przy stanie aktywnym jak i nieaktywnym. W przeciwnym razie dojdzie do awarii rejestratora. Sygnalizacja ma polegać jedynie na zwarciu lub rozwarciu obwodu wejścia cyfrowego, a nie na przenoszeniu obciążenia!

Każde zamknięcie i otwarcie takiego obwodu zostanie zarejestrowane w pamięci rejestratora.

Czujniki nie wymagają zachowania polaryzacji przewodów.

Zasilanie.


Rejestrator jest zasilany z samochodowej instalacji elektrycznej 12V i 24V. Można wykonać podłączenie rejestratora bezpośrednio z akumulatora lub z listwy bezpieczników lub z agregatu. Należy zastosować zabezpieczenie źródła zasilania bezpiecznikiem o wartości 5A.

Zasilanie podłączone jest do zacisków 13 (-) i 14 (+). Maksymalny pobór mocy (podczas wydruku) wynosi 50W. Wersja stacjonarna zasilana jest z sieci o napięciu 110V~ lub 230V~ 50/60Hz.




Wartość napięcia zasilania jest zaznaczona na tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie wolno pracować przy przewodach elektrycznych gdy urządzenie jest pod napięciem.

5. PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA REJESTRATORA DR-401.



6. PANEL PRZEDNI.



- 1 wyświetlacz
- 2 drukarka termiczna
- 3 klawisz zatwierdzający, służy również do uruchomienia menu konfiguracyjnego (w menu PRAWO)
- 4 klawisz włącz/wyłącz (przytrzymaj 5 sekund) i anulowania zmian (w menu LEWO)
- 5 klawisz drukowania raportu skróconego (w menu DÓŁ)
- 6 klawisz drukowania raportu pełnego (w menu GÓRA)
- 7 przycisk zwolnienia klapy drukarki w celu instalacji nowej rolki papieru
- 8 podświetlany klawisz do sygnalizacji stanu pracy drukarki
- 9 podświetlany przycisk zasilania drukarki, służy również do wysuwania papieru

7. INSTALACJA PAPIERU.

Do rejestratora dołączona jest rolka papieru termicznego, którą należy zamontować w drukarce. Papier termiczny wykorzystywany do wydruku jest standardowy i dostępny w punktach sprzedaży z artykułami papierniczymi. Zalecane jest używanie rolek o szerokości 57mm i średnicy 35mm.

Sposób instalacji papieru:

1. naciśnij energicznie przycisk zwolnienia klapy drukarki na panelu przednim.
2. umieść rolkę papieru w komorze drukarki
3. wyciągnij około 3cm papieru nad obudowę drukarki
4. zamknij klapy drukarki kontrolując, aby papier wyszedł prawidłowo przez otwór wyjściowy.
5. jeśli to potrzebne wysuń papier używając przycisku "LF" (czerwona przycisk/dioda SEL musi być wyłączona, aby przycisk "LF" był aktywny).

8. HASŁO.

Wejście do menu konfiguracyjnego może być zabezpieczone hasłem.

Nastawa:

000 - hasło wyłączone

211 - hasło awaryjne.

9. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH.

Aby przywrócić parametry do nastwa fabrycznych przejdź do parametru 4.12 ustaw "Przywróć dane" i potwierdź przyciskiem **OK**.

Proces przywracania jest sygnalizowany komendą na wyświetlaczu:

Przywracanie danych fabr ...